

COMMITTENTE:

Comune di Roverbella

COMMESSA:

PRIC Roverbella

QUADRO:  
QE IP

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE

IMPIANTO A MONTE			
TENSIONE [V]	400	FREQ. [Hz]	50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]			
Icc PRES. SUL QUADRO [kA]		10	
SISTEMA DI NEUTRO	TT		
DIMENSIONAMENTO SBARRE			
In [A]	Icc [kA]		
CARPENTERIA	AUTOESTINGUENTE		
CLASSE DI ISOLAMENTO	IP		

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI	<input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI	<input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 60947-2
	<input type="checkbox"/> — CEI EN 60898
CARPENTERIA	<input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 60439-1
	<input type="checkbox"/> — CEI 23-48
	— CEI 23-49
	— CEI 23-51

CLIENTE	Comune di Roverbella		PROGETTO	-	FILE	quadro_001.DWG		
	-		ARCHIVIO	-	DATA	28/2/2012	REVISIONE	
				DISEGNATORE	-	PAGINA	1	SEGUE
								2
IMPIANTO	Impianto C				TAVOLA			
								