

COMMITTENTE:

Comune di Roverbella

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE

[Q0]

TENSIONE [V] 230 | FREQ. [Hz] 50

CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]

Icc PRES. SUL QUADRO [kA] 5,6

SISTEMA DI NEUTRO TT

DIMENSIONAMENTO SBARRE

I_n [A] Icc [kA]

CARPENTERIA AUTOESTINGUENTE

CLASSE DI ISOLAMENTO IP

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI ☒ — CEI EN 60947-2

INTERRUTTORI MODULARI ☒ — CEI EN 60947-2

☐ — CEI EN 60898

CARPENTERIA ☒ — CEI EN 60439-1

☐ — CEI 23-48

— CEI 23-49

— CEI 23-51

QUADRO:
QE IP

	CLIENTE	Comune di Roverbella		PROGETTO	FILE	quadro_Q1.DWG	
		-		ARCHIVIO	-	DATA	28/2/2012
				DISEGNATORE	-	PAGINA	1
	IMPIANTO	impianto E			TAVOLA		2
						Schneider Electric	