

RIF. QUADRO		[Q1]	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NUMERAZIONE MORSETTI											
NUMERAZIONE CIRCUITO	DISTRIBUZIONE	RSTNPE	FTTN	2	RSTNPE	3	4	5	RNPE		
DESCRIZIONE CIRCUITO	Generale			IP		Accensione	Accensione parz. nott.	Auxiliari			
TIPO APPARECCHIO			I	C60 N 10				C60 N 20			
INTERRUTTORE											
	N. POLI		4	40	4P	16		2P	16		
	CURVA/SGANCIO				C			C			
	I _r [A]				16			16			
	I _{sd} [A]				160			160			
	I _t [A]										
	I _g [A]										
	t _g [s]										
DIFFERENZIALE											
	TIPO				Vigi	AC		Vigi	AC		
	I _{dn} [A]				0,03	Istantaneo		0,03	Istantaneo		
CONSTATTORE											
	TIPO										
TELERUTTORE											
	BOBINA [V]	N. POLI									
		I _{th} [A]									
FUSIBILE											
	N. POLI	I _n [A]									
ALTRE APP.	TIPO	MODELLO									
CONDUTTURA											
	TIPO ISOLAMENTO	POSA									
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]										
	I _b [A]	I _z [A]									
	U _n [V]	P _n [kW]									
FONDO LINEA	I _{cc min} [kA]	I _{cc max} [kA]									
			5,6								
	LUNGHEZZA [m]	ΔV TOTALE [%]									
NOTE											
CLIENTE		Comune di Roverbella									
IMPIANTO		Impianto IB									
PROGETTO		quadro_01.DWG									
ARCHIVIO		-									
DISEGNATORE		-									
TAVOLA		3									
		SEGUE									
		R0.0									
		4									

