RIF. QUADRO	[Q3]	1	2	3	4	5	6	7	8	9

COMMITTENTE:

Comune di Roverbella

COMMESSA:

PRIC Roverbella

QUADRO:

QE R02

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE [Q1]			
TENSIONE [V]	400	FREQ. [Hz]	50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]			
Icc PRES. SUL QUADRO [kA]			5,6
SISTEMA DI NEUTRO			TT
DIMENSIONAMENTO SBARRE In [A]		Icc [kA]	
CARPENTERIA			AUTOESTINGUENTE
CLASSE DI ISOLAMENTO			IP

NORMATIVA DI RIFERIMENTO		
INTERRUTTORI SCATOLATI	[X]	— CEI EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI	[X]	— CEI EN 60947-2
	[ ]	— CEI EN 60898
CARPENTERIA	[X]	— CEI EN 60439-1
	[ ]	— CEI 23-48
		— CEI 23-49
		— CEI 23-51

CLIENTE	Comune di Roverbella –	PROGETTO	–	FILE	quadro_[Q3].DWG
		ARCHIVIO	–	DATA 1/3/2012	REVISIONE R0.0
		DISEGNATORE	–	PAGINA 1	SEGUE 2
IMPIANTO	Impianto R			TAVOLA	Schneider Electric